

ZDP.2310.1.2023

Parczew 27.03.2023

Odpowiedź na pytanie HOREGLAD Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Budownictwa TRASA sp. z o.o. z dnia 27.03.2023r.

Według Strassmayr do używanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie sprzętu rekomendowane jest kruszywo o łagodniejszych krawędziach.

W związku z powyższym ZDP pozostaje przy dostawie kruszywa bazaltowego płukanego bez pyłów i zanieczyszczeń o barwie czarnej lub szarej frakcji 2-5 mm i frakcji 5-8 mm.

DYREKTOR

Renata Gogłuszka-Wadymiuk